



PGE Dystrybucja S.A.

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 006290 / RE5

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DZ. U. z 2012 r. Nr 1059, z późn. zm.), w dniu 30.07.14 upoważnieni przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A. Oddział H 40

- 1) Sławomir Nowicki 2) Paweł Litwin
- 3) 4)

(imiona i nazwiska osób kontrolujących)

na podstawie upoważnienia do kontroli: nr 110161 z dnia 30.07.14
przeprowadzili kontrolę u odbiorcy energii elektrycznej: Publiczne Przedsiębiorstwo nr 2

(oznaczenie odbiorcy/kontrolowanego i miejsca kontroli, imię, nazwisko, adres)

Gawronów ul. Lubelska 12 nr ewidencyjny odbiorcy grupa taryfowa U20

Oprócz kontrolujących przy kontroli obecni byli: W. ZEMD 1403000333 03
Ewa Nowicka

(dane personalne pozostałych osób obecnych przy kontroli, podać stopień pokrewieństwa)

Kontrola miała na celu sprawdzenie: układu pomiarowo-rozliczeniowego / ~~dotrzymania warunków zawartej umowy /~~
~~prawidłowości rozliczeń*~~

Kontrolę rozpoczęto o godz. 8:40, zakończono o godz. 9:15

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych: sprawdzono stan techniczny i opłombowanie:

1. Zabezpieczenie przedlicznikowe: typ BH; prąd 125 A, miejsce zainstalowania na efum
stan opłombowania zdjęto plombę(y) nr 35*, założono plomby szt. 34 nr 0234609

prawidłowe / obce / brak / uszkodzone

2. Licznik: typ 13FA 3100 00005001; prąd: 6/8A A, stan: WT NT
stan opłombowania 35 zdjęto plombę(y) nr 34*, założono plomby szt. 34 nr 0234609

prawidłowe / obce / brak / uszkodzone

opłombowanie legalizacyjne (rok legalizacji) 2009 stan opłombowania

3. Zegar sterujący: nie / zainstalowany* typ stan opłombowania
zdjęto plombę(y) nr*, założono plomby szt. nr

4. Instalacja zasilająca: stan dobry / zły / nie sprawdzono*

5. Instalacja odbiorcza: stan dobry / zły / nie sprawdzono*

6. Inne

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

- 1. Instalacja ~~stwarza~~ / nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska*
- 2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy działa / nie działa prawidłowo*, opłombowano / brak możliwości opłombowania*
- 3. Wystąpiło / nie wystąpiło* naruszenie warunków umowy – nielegalny pobór energii elektrycznej*
- 4. Nielegalny pobór energii w celu - mierzanie poboru energii przez odbiorcę

W wyniku kontroli kontrolujący podjęli następujące czynności:

- 1. Nie spisali / spisali* załączniki:
- 2. Nie wstrzymali / wstrzymali* dostawę energii elektrycznej przez wyłączenie.
- 3. Wyłączenie licznika

Odbiorcy przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu, jak i odwołania się od jego treści w terminie 7 dni roboczych od dnia przeprowadzonej kontroli.

Odbiorca / Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wniósł następujące zastrzeżenia do protokołu kontroli*

Na tym kontrolę zakończono.

Treść protokołu przyjąłem do wiadomości i egzemplarz otrzymałem Nowicka Ewa

(Czytelny podpis odbiorcy/kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej)

Sławomir Nowicki

(czytelne podpisy kontrolujących)

Paweł Litwin

* - niepotrzebne skreślić