

PRZEKRÓJ B–B

S1
- Tynk akrylowy na siatce gr. 15 mm
- Styropian EPS 70 - 040 gr. 140 mm
- Istniejąca ściana budynku
- Tynk cementowo - wapienny gr. 15 mm

S2
- Tynk cem. - wap. gr. 15 mm
- Istniejąca ściana nośna
- Tynk cem. - wap. gr. 15 mm

S3
- Tynk cem. - wap. gr. 15 mm
- ściana 12 cm
- Tynk cem. - wap. gr. 15 mm

S4
- Tynk cem. - wap. gr. 15 mm
- Styrodur gr. 6 cm
- Izolacja pionowa ścian fundamentowych
- istniejąca ściana

S5
- Tynk cem. - wap. gr. 15 mm
- Styrodur gr. 6 cm
- Izolacja pionowa ścian fundamentowych
- Bloczek betonowy gr. 250 mm

Uwaga:
1. Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
Instalacje objęte odrębnymi projektami powinny odpowiadać wymaganym warunkom technicznym.
Rysunki i część opisowa dokumentacji są częściami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszstkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny byc traktowane jakby były ujęte w obu.
2. Niezbędne przebicia stropów i ścian należy uzupełnić wg proj. branżowych
3. Bezwzględnie zweryfikować poziom porównawczy projektowanych ław fundamentowych w stosunku do istniejącego posadowienia budynku.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg rys.konstrukcyjnych

±0,00=273,65 m n.p.m.

A
- papa
- Folia paroprzepuszczalna (zbrojona)
- termoizolacja - uzupenić styropianem/kliny
- Paroizolacja
- stropodach

B
- Wykładzina / Terakota / Panele
- Wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 20 mm
- Styropian twardy 40kg/m³ gr. 40 mm
- Folia polietylenowa / Papa termozgrzewalna
- płyta kanałowa
- Tynk cem. - wap. gr. 15 mm

C
- Gres antypoślizgowy
- Jastrych cementowy zbrojony siatką stalową
- Papa termozgrzewalna
- Płyta żelbetowa gr. 120 mm z betonu B-25
- Tynk cem. - wap. gr. 15 mm

D
- Wykładzina / Terakota / Panele
- Wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 20 mm
- Styropian twardy 40kg/m³ gr. 40 mm
- Folia polietylenowa / Papa termozgrzewalna
- płyta stropowa DZ 3
- Tynk cem. - wap. gr. 15 mm

E
- Gres
- Wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 50 mm
- Styropian twardy 40kg/m³ gr. 80 mm
- 2 x papa asfaltowa na lepiku
- Płyta żelbetowa gr. 100 mm z betonu B-25
- zbrojona siatką górą i dołem z prętów Ø10 co 20 cm
- Papa termozgrzewalna
- Piasek stabilizowany cementem gr. 100 mm
- Grys z klińcem gr. 150 mm

Pracownia Kompletnej Dokumentacji Projektowej
BM art Projekt
Biuro Projektowe Dokumentacji Projektowej
25-111 Kielce, ul. Emila Plater 16/1
tel./fax (41) 368-77-60
www.bmartprojekt.pl
biuro.zarzadu@bmartprojekt.pl

Tytuł opracowania	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń internatu na lokale socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą		
Branża	Architektura	Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy	Numer rys.: A-8
Przedmiot opisu	PRZEKRÓJ B-B		
Inwestor	Miasto Garwolin ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin		Skala rys.: 1:50
Adres budowy	dz. nr ewid. 1290/52, 1290/54 ul. Stacyjna w Garwolinie		Data opracowania: 06.2011 r.
Projektował	mgr inż. arch Włodzimierz Cichoń	nr upr 200/82	Podpis
Sprawdził	mgr inż. arch Joanna Dziedzic	—	Podpis
Sprawdził 1	mgr inż. arch Joanna Pomarańska	nr upr SW-40-2008	Podpis