



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GARWOLINIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GARWOLINIE

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin
tel./fax: 25 684 35 95; e-mail: psse.garwolin@pis.gov.pl; <http://www.garwolin.psse.waw.pl/>

HK.4113.12.2018



KS
04.04.2018

Garwolin, dn. 28.03.2018 r.

A. Michalik

05.04.2018

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza, że woda z niecek pływalni „Garwolanka” ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin
zarządzanego przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie,
Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin
jest przydatna do kąpieli

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o przekazane przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin, sprawozdania z badań próbek wody w pływalni „Garwolanka”, ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin; nr sprawozdań:

niecka basenu rekreacyjnego:

- SB/02964/01/2018; próbki wody pobrane w dniu 12.01.2018 r.
- SB/08638/02/2018; próbki wody pobrane w dniu 25.01.2018 r.
- SB/10357/02/2018; próbki wody pobrane w dniu 08.02.2018 r.
- SB/17890/03/2018; próbki wody pobrane w dniu 22.02.2018 r.
- SB/19506/03/2018; próbki wody pobrane w dniu 08.03.2018 r.

niecka basenu sportowego:

- SB/02963/01/2018; próbki wody pobrane w dniu 12.01.2018 r.
- SB/07094/01/2018; próbki wody pobrane w dniu 25.01.2018 r.
- SB/10356/02/2018; próbki wody pobrane w dniu 08.02.2018 r.
- SB/17889/03/2018; próbki wody pobrane w dniu 22.02.2018 r.
- SB/19504/03/2018; próbki wody pobrane w dniu 08.03.2018 r.

wanna z hydromasażem:

- SB/02965/01/2018; próbki wody pobrane w dniu 12.01.2018 r.
- SB/08637/02/2018; próbki wody pobrane w dniu 25.01.2018 r.
- SB/10355/02/2018; próbki wody pobrane w dniu 08.02.2018 r.
- SB/17888/03/2018; próbki wody pobrane w dniu 22.02.2018 r.
- SB/19507/03/2018; próbki wody pobrane w dniu 08.03.2018 r.

Wyniki wskazują, że woda z pływalni „Garwolanka” ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin zarządzanego przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Garwolinie
Dorota Brojeł
Dorota Brojeł

Otrzymują:

1. Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin
2. Urząd Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin
3. Aa