

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY w WARSZAWIE
ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
tel. 22 432-10-31, tel./fax 22 432-10-60

Warszawa, dnia

PPU Bisprol Sp. z o.o.
Pracownia Terenowa
ul. Joselewicza 3
08-110 Siedlce

DECYZJA ZNS.716-989-2/10.JT

Na podstawie art. 104 *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.), w związku z § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), § 18 ust. 2, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.), Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2010 r. firmy PPU Bisprol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Joselewicza 3 w Siedlcach w sprawie udzielenia zgody na obniżenie poziomu podłogi poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku dla pomieszczeń: recepcja z kasą (ozn. nr 103), pokój sędziego (ozn. nr 107) oraz hol główny (ozn. nr 102) Hali Sportowej przy ul. Korczaka w Garwolinie, w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy w Warszawie,

wyraża zgodę na

obniżenie poziomu podłogi poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku dla pomieszczeń: recepcja z kasą (ozn. nr 103), pokój sędziego (ozn. nr 107) oraz hol główny (ozn. nr 102) Hali Sportowej przy ul. Korczaka w Garwolinie, z następującymi zastrzeżeniami:

- * dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji, należy przedłożyć do uzgodnienia właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub uprawnionemu rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych.

Uzasadnienie

Firma PPU Bisprol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Joselewicza w Siedlcach, zwróciła się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, z wnioskiem z dnia 18.05.2010 r. o udzielenie zgody na obniżenie poziomu podłogi poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku dla pomieszczeń: recepcja z kasą (ozn. nr 103), pokój sędziego (ozn. nr 107) oraz hol główny (ozn. nr 102) Hali Sportowej przy ul. Korczaka w Garwolinie.

Z dokumentacji i informacji przekazanych przez firmę PPU Bisprol Sp. z o.o. wynika, że pomieszczenia (ozn. nr 102, 103 oraz 107) będą przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, tzn. łączny czas przebywania osób w tym pomieszczeniu nie będzie dłuższy niż 4 godziny w ciągu doby. Pomieszczenia posiadać będą oświetlenie światłem dziennym, a obniżenie podłogi ww. pomieszczeniach poniżej poziomu otaczającego terenu nie pogorszy warunków pracy występujących w rozpatrywanej części budynku.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie działając w ramach porozumienia

i zgodnie z posiadającymi kompetencjami, pismem z dnia 01.06.2010 r., znak ZNS.7175-989-1/10.JT, wystąpił do Państwowego Inspektora Pracy z prośbą o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 *Kodeksu postępowania administracyjnego*.

Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie postanowieniem z dnia 21.06.2010 r., znak Nr rej.:WaBp-40/10, wyraził pozytywną opinię w zakresie zagłębienia dla pomieszczeń hali sportowej.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, działając zgodnie z posiadanymi kompetencjami wynikającymi z § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w *sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), po analizie akt sprawy, uznał wystąpienie o udzielenie zgody na odstępstwo w zakresie zagłębienia poziomu podłogi w stosunku do poziomu terenu urządzonego przy budynku dla ww. pomieszczeń za uzasadnione i pozytywnie rozpatrzył przedmiotową sprawę.

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie zdecydował jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwaga:

Dokumentację dotyczącą ww. inwestycji pozostawiono w aktach WSSE.

Otrzymuje:

Adresat

Do wiadomości:

1. Państwowa Inspekcja Pracy
ul. Lindleya 16, 00-913 Warszawa
2. a/a



Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Warszawie

z up. Kazimierz Rakocki
Zastępca Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Warszawie