



Garwolin, dnia 06.02.2017 r.

TL.271.1.2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Modernizację dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2017 roku – etap I

Zamawiający – Miasto Garwolin – informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Modernizację dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina
w 2017 roku – etap I**

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /w dalszej części zwana SIWZ/. Pomimo, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu określonego w art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) /w dalszej części zwana PZP lub Ustawa/, Zamawiający postanowił udzielić wyjaśnień treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Zamawiający przesyła treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pyt. 1

Ul. Żeromskiego – poz. 1.3. Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych - prosimy o udostępnienie specyfikacji lub doprecyzowanie jakiego max. rozmiaru elementy żelbetowe należy wywieźć.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że poz. 1.3. (przywołana przez Wykonawcę powyżej) dotyczy wywiezienia krawężników betonowych z rozbiórki.

Pyt. 2

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dotyczącej nawierzchni na ul. Żeromskiego.

Odp.

Zamawiający udostępnia posiadane specyfikacje techniczne na swojej stronie internetowej:

- www.garwolin.pl zakładka zamówienia publiczne,
- <http://umgarwolin.bip.e-zeto.eu> zakładka zamówienia publiczne.

Pyt. 3

Prosimy o doprecyzowanie czy kosztorys ul. Romanówka także wchodzi w skład Kosztorysów ofertowych które należy załączyć do oferty?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ zaleca złożenie wypełnionego kosztorysu, nie złożenie wraz z ofertą w/w kosztorysu nie stanowiło będzie podstawy do odrzucenia złożonej oferty.

Pyt. 4

Formularz oferty: Czy kierownikiem budowy wszystkich 3 części zamówienia może być jedna osoba z wymaganymi kwalifikacjami?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że kierownikiem budowy wszystkich 3 części zamówienia może być jedna osoba, pod warunkiem, że posiada kwalifikacje wymagane w SIWZ.

Pyt. 5

Formularz oferty: Czy na etapie składania ofert możliwe jest wpisanie w pkt. 13 iż nie znamy na tym etapie nazwy podwykonawcy?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku gdy wykonawca wskaże w Formularzu Oferta część zamówienia, która realizowana będzie przez Podwykonawców, wówczas musi podać nazwę/firmę podwykonawców. Powyższa kwestia uregulowana została w art. 36b ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawca na etapie składania Oferty nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy, wówczas Wykonawca może nie wypełnić pkt 13. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że na etapie realizacji przedmiotu umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy możliwe będzie wprowadzenie podwykonawcy do realizacji określonych robót, przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ.

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na część 1, 2 i 3 przez jednego Wykonawcę?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części

Pyt. 7

Ul. Romanówka poz. Kosztorysu P9*-Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych MON, grubość 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km. Prosimy o doprecyzowanie czy płyty MON należy przewieźć w całości czy skruszone?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że płyty MON należy przewieźć w całości w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Pyt. 8

Prosimy o doprecyzowanie z jakiego rodzaju z betonu asfaltowego należy wykonać warstwę ścieralną na ul. Nadwodnej i Senatorskiej?

Odp.

Zamawiający informuje, że warstwę ścieralną na ul. Nadwodnej i Senatorskiej należy wykonać z betonu asfaltowego AC8S

Pyt. 9

Prosimy o udostępnienie specyfikacji oraz przekroju normalnego ul. Nadwodnej i Senatorskiej?

Odp.

Zamawiający udostępnia posiadane specyfikacje techniczne na swojej stronie internetowej:

- www.garwolin.pl zakładka zamówienia publiczne,
- <http://umgarwolin.bip.e-zeto.eu> zakładka zamówienia publiczne.

Zamawiający informuje, że nie posiada przekroju normalnego ul. Nadwodnej i ul. Senatorskiej.

Ponadto zgodnie z zapisami Sekcji 3.7. SIWZ Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją umowy.

Z poważaniem

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Mikulski