

Garwolin, dnia07.2019 r.

MIASTO**GARWOLIN**

TI.271.5.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Al. Żwirki i Wigury w Garwolinie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /PZP/ (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Garwolin – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pyt. 1

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie brakujących warstw dla podbudowy chodnika (opis str 6,7);

Odp.

Zamawiający informuje, że zostały uzupełnione pozycje w przedmiarze robót.

Pozycje nr: 42, 43, 44, 45 (w załączeniu przedmiar robót)

Pyt. 2

Czy należy wymienić całą podbudowę pod boisko czy też naprawy należy wykonać punktowo?

Odp.

Zamawiający informuje, że należy wymienić wszystkie uszkodzone fragmenty istniejącej podbudowy, podbudowa musi być odebrana w formie protokołu odbioru przez technologa firmy dostarczającej nawierzchnię syntetyczną boiska, bez protokolarnego odbioru podbudowy nie można rozpocząć prac związanych z układaniem nawierzchni syntetycznej boiska.

Pyt. 3

Zgodnie z opisem technicznym istniejące boisko ma powierzchnię 836,4m² natomiast nowe 843m². Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania jest wykonanie nowej podbudowy pod boisko na pow. 7m². Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie.

Odp.

Zamawiający informuje, że zostały uzupełnione pozycje w przedmiarze robót.

Pozycje: 29, 30, 31, 32, 33 (w załączeniu przedmiar robót)

Pyt. 4

Czy budowa boiska będzie wymagać kontroli przedstawiciela Zakładu Energetycznego (kabel SN pod bieżnią)? Jeżeli tak prosimy o potwierdzenie, że koszt tego nadzoru jest po stronie Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający informuje, że budowa boiska będzie wymagać kontroli przedstawiciela Zakładu Energetycznego, koszty nadzoru wykonawca musi ująć w ofercie przetargowej,

Z poważaniem

BURMISTRZ

dr Małgorzata Świeczak

JS
BT