

MIASTO



GARWOLIN

KS.271.1.2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

Budowa nowego placu sportowo-rekreacyjnego na terenach sportowo-rekreacyjnych „Zarzecz” w Garwolinie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Ustawa, PZP/ (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Garwolin – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pyt. 1.

Zamawiający w opisie technicznym przedmiotu zamówienia wskazuje konkretne wymiary i materiały wskazane do urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, iż właściwie niemożliwe byłoby zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych, producentów w związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 20% od podanych w opisie technicznym. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ została opisana równoważność oraz wymagania zarówno w zakresie odstępstw od wymiarów urządzeń podanych w projekcie technicznym jak też w zakresie wymaganych dokumentów dotyczących urządzeń. W projekcie technicznym zostały dobrane zestawy/urządzenia sprawnościowe po uwzględnieniu powierzchni przeznaczonej do zagospodarowania na terenach sportowo-rekreacyjnych „Zarzecz” w Garwolinie. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że dopuszczając większą tolerancję wymiarową zestawów/urządzeń zabawowych doprowadziłby do zachwiania wymaganych stref bezpieczeństwa. Dlatego też Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wymiarów +/- 20% od podanych w projekcie technicznym.

Pyt. 2.

Czy Zamawiający dopuszcza ogrodzenie panelowe 2D 1250 x 2500 mm, wykonane z drutu 4 mm gr. bez ostrych krawędzi, malowane proszkowo? Ogrodzenie jest odporne na warunki atmosferyczne, poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowo.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza w/w ogrodzenia. Ogrodzenie zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ w tym projekcie technicznym.

Pyt. 3.

Czy pielęgnacja zieleni wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, co dokładnie wchodzi i przez jaki czas ma być pielęgnacja wykonywana?

Odp.

Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia dotyczący zieleni wchodzi:

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.
- Wykonanie trawników z siewu
- Nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z wykazem roślin.

Ponadto Zamawiający informuje, że pielęgnacja powykonawcza nie wchodzi w zakres zamówienia

Z poważaniem

BURMISTRZ

dr Marzena Świeczak